

入札等に関する質問に対する回答

No.	質 問	回 答
7	代価第91号について、基礎碎石[手間]の記載がされてません、ご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。
8	施工第15号について、RC-40厚さ380mmを1層施工で相違ありませんでしょうか、ご教示お願いいたします。	1層施工です。
9	代価第5号について、塩化ビニル管[手間]、目地板[手間]の記載がありません、ご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。
10	代価第15号について、積込[手間]の記載がありません、ご教示お願いいたします。	積込手間は、内訳第8号舗装版破碎(施工第21号)において計上しております。
11	代価第5022号について、使用材区分、使用日数をご教示お願いいたします。	使用材区分:敷き鉄板 使用日数:1ヶ月(30日)
12	代価第5001号について、流用土で計上されてますでしょうか、ご教示お願いいたします。	流用土で計上しています。
13	施工第36号、施工第37号について、Φ200とΦ300ですが、施工パッケージでの選択では呼び径が50～150mmで選択されていると思われ、ご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。