

廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

2.排ガス測定に関する事項

主 炉		(協定値)	2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 測定(採取)位置			煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口						
(2) 採取した年月日			2003/4/24	2003/5/15	2003/6/26	2003/7/31	2003/8/28	2003/9/25	2003/10/16	2003/11/13	2003/12/11	2004/1/15	2004/2/12	2004/3/4
(3) 測定結果が得られた年月日			2003/5/12	2003/5/27	2003/7/7	2003/8/18	2003/9/11	2003/10/7	2003/10/24	2003/11/26	2003/12/22	2004/1/21	2004/2/19	2004/3/11
測定結果	(4) ばいじん濃度(g/Nm <sup>3</sup> )	(0.05以下)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
	硫黄酸化物濃度(ppm)	(200以下)	25未満	25未満	25未満	32未満	21未満	23未満	25未満	24未満	24未満	24未満	25未満	24未満
	窒素酸化物濃度(ppm)	(200以下)	78	92	89	89	82	88	70	91	96	71	58	63
	塩化水素濃度(ppm)	(100以下)	20未満	18未満	21未満	26未満	24未満	23未満	22未満	22未満	20未満	22未満	25未満	21未満

副 炉		(協定値)	2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 測定(採取)位置			煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口						
(2) 採取した年月日			2003/4/24	2003/5/15	2003/6/26	2003/7/31	2003/8/28	2003/9/25	2003/10/16	2003/11/13	2003/12/11	2004/1/15	2004/2/12	2004/3/4
(3) 測定結果が得られた年月日			2003/5/12	2003/5/27	2003/7/7	2003/8/18	2003/9/11	2003/10/7	2003/10/24	2003/11/26	2003/12/22	2004/1/21	2004/2/19	2004/3/11
測定結果	(4) ばいじん濃度(g/Nm <sup>3</sup> )	(0.05以下)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
	硫黄酸化物濃度(ppm)	(200以下)	17未満	24未満	24未満	29未満	22未満	21未満	25未満	24未満	24未満	22未満	24未満	60
	窒素酸化物濃度(ppm)	(200以下)	34	56	69	60	63	72	81	82	61	71	46	70
	塩化水素濃度(ppm)	(100以下)	58	21未満	23未満	25未満	25未満	25未満	23未満	23未満	25未満	21未満	20未満	59

※協定値:いわてクリーンセンターに関する環境保全協定(地元:江刺市-財団法人クリーンいわて事業団、平成7年7月10日締結)による協定値

	3.ばいじんの除去を行った日
2003年4月	1,12,13,14,15のぞき毎日
2003年5月	1,2,6,7,8,9,10,14,15,16,17,20,21,22,23,24
2003年6月	1,2,28,29,30のぞき毎日
2003年7月	1,6,7,13,14,27,28,29,30のぞき毎日
2003年8月	13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25のぞき毎日
2003年9月	27,28,29,30のぞき毎日
2003年10月	19,20,21,22のぞき毎日
2003年11月	16,17,19,23,24,25,26,30のぞき毎日
2003年12月	1,4,6,7,28,29,30,31のぞき毎日
2004年1月	7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,29,30,31
2004年2月	1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27
2004年3月	4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30

廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

<b>4 擁壁等の点検</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 点検を行った日		15,30	15,30	16,30	15,31	6,28	16,30	15,31	14,28	12,26	15,30	16,27	10,26
(2) 損壊すると認められた場合、講じた措置	異常なし	5/26発生の三陸南地震により、管理道路等に亀裂発生し、シート等で仮復旧済。	三陸南地震被害の本復旧終了済。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>5 遮水工の点検</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 点検を行った日		15,30	15,30	16,30	15,31	6,28	16,30	15,31	14,28	15,27	15,30	16,27	15,30
(2) 遮水効果が低下するおそれが認められた場合、講じた措置	H15.12月に破損させ、仮復旧していた遮水シート補修をした。	5/26発生の三陸南地震により、処分場南面、遮水シート下部の壁の横滑り、崩落があり、土嚢袋、シート等により仮復旧済。	三陸南地震被害の本復旧終了済。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>6 放流水、周縁地下水</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 放流した場所		放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽
(2) 採取した年月日		2003/4/24	2003/5/15	2003/6/26	2003/7/3	2003/8/28	2003/9/25	2003/10/16	2003/11/13	2003/12/11	2004/1/15	2004/2/12	2004/3/4
(3) 測定結果が得られた年月日		2003/5/6	2003/5/26	2003/7/8	2003/7/31	2003/9/17	2003/10/20	2003/10/28	2003/11/28	2003/12/25	2004/1/29	2004/2/27	2004/3/18
(4) 測定結果	pH	7.5	6.5	6.8	7.2	6.9	6.9	6.4	6.4	6.7	7.0	6.2	6.9
	BOD(mg/l)	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	COD(mg/l)	1.9	8.1	8.4	7.5	7.0	7.5	6.8	6.8	4.9	2.0	6.1	4.3
	SS(mg/l)	1未満	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満
	大腸菌群数(個/ml)	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
<b>7 周縁地下水の水質悪化が認められた場合、講じた措置</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>8 調整池の点検</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 点検を行った日		11,24	14,29	13,26	14,31	7,26	10,26	23,30	19,27	12,26	14,30	16,27	10,26
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>9 浸出液処理設備の点検</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 点検を行った日		8,9,14,15,16	14,26,27,29,30	23,30	24,28,29,30	25	11,14,19,29	20,21	25,27,28	27	5,23	4,17,24,25	2,9,10,12,18,22,31
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	ポンプ交換	異常なし	異常なし	ポンプ交換	異常なし
<b>10 排水処理設備の点検</b>		2003年4月	2003年5月	2003年6月	2003年7月	2003年8月	2003年9月	2003年10月	2003年11月	2003年12月	2004年1月	2004年2月	2004年3月
(1) 点検を行った日		25,26	15,16	30	8	30	29,30	5,6	27,28	3	12	9,17	11,12
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	ろ過機のろ材交換作業実施